



Chrostkowo, dnia 25.01.2022 r.

Z.271.02.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Dokumentacja projektowa wskazuje wykonanie pokrycia wiaty drewnianej 16x8,10 w trzech wersjach m.in. blacha trapezowa, gont bitumiczny i blachodachówka. Proszę o jednoznaczną odpowiedź z czego ma być wykonane pokrycie dachowe wiaty.

Odpowiedź:

Pokrycie wiaty drewnianej należy wykonać z gontu bitumicznego, zgodnie z opisem oraz przekrojami zawartymi w projekcie budowlanym i technicznym.

Pytanie 2:

Projektuje się wykonanie i montaż małej architektury m.in. altany ogrodzeniowe oraz parasole ogrodowe jak w projekcie. Proszę o określenie jakie musi spełniać parametry minimalne altana ogrodzeniowa, chodzi tutaj o ich średnicę, jakie musi być te minimum oraz czy przyjąć do wyceny również ławki i krzesła do tych altan. Ponadto, czy do zaprojektowanych parasoli ogrodzeniowych jak na zdjęciach w dokumentacji projektowej również mają być ławki i krzesła czy tylko same parasole?

Odpowiedź:

Minimalna średnica altan, jaką należy przyjąć to 3,2 metra. Zarówno projektowane altany jak i parasole należy wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową tj. z kompletnym wyposażeniem w stoły i ławki, tak jak przedstawiono to na zdjęciach i w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginale podpisał:
Wójt Gminy Chrostkowo
Mariusz Lorenc

Sporządził:
Łukasz Lazarowski
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl
tel. (54) 306 75 36