



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WIiZP.271.28.2023.AJk.5	10.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych**”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Po wizji lokalnej stwierdzono iż na działce 85/5 znajduje się studnia , która może kolidować z zaprojektowanym układem drogowym. Czy zamawiający przewiduje przebudowę studni?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić koszty związane z regulacją studni oraz wymianą nakrywy (aktualnie płyty żelbetowe) na typowe płyty drogowe „PD”. Po odkryciu płyt należy powiadomić projektanta celem stwierdzenia stanu technicznego studni. W przypadku konieczności remontu lub wymiany studni, roboty zostaną zlecone osobną umową.

Pytanie 2:

Proszę również o dołączenie do dokumentacji przetargowej przekroju poprzecznego zjazdu?

Odpowiedź:

Przekrój zjazdu jak przekrój pasa drogowego dla Zadania 1, etap 1 z zachowaniem uwag Decyzji Zarządu Powiatu Świdnickiego nr 13/2023 z dn. 27.02.2023 r. W załączeniu przekrój.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta