



GMINA FRYSZTAK

woj. PODKARPACKIE

ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak
tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920
e-mail: ug@fryszak.pl, www.fryszak.pl

Gpr.271.4.8.2024

27.06.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych Gpr.271.4.2024 : pn: „**Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku , gm. Frysztak**” w ramach projektu pn: „**Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak**”

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: „**Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku , gm. Frysztak**” działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o informację czy 50m³ to pojemność zbiornika czynna czy całkowita?

Ad. 1.

Pojemność zbiornika 50 m³ odnosi się do pojemności czynnej.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymiarów zbiornika (długość, średnica).

Ad. 2.

Zamawiający informuje , że długość zbiornika winna się mieścić w przedziale 10,70 – 13,60 m, średnica w przedziale 2,20-3,00 m , szerokość w przedziale 2,40-2,85 m

Pytanie 3:

Proszę o podanie jaka ma być wymagana sztywność obwodowa (SN) zbiornika.

Ad. 3.

Zamawiający informuje , że zgodnie z zapisem ST 03 Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ w punkcie 2.1. zostały określone wymagania odnoszące się do zbiorników wody uzdatnionej , między innymi o wysokiej sztywności obwodowej SN8.

Z upoważnienia Wójta

Zastępca Wójta

(-)

Tomasz Garncarski

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1.Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/fryszak>;

2.A/a