



UWAGI:

- Zastosowano oprawy ze źródłami światła LED.
- Długości trasy kabli zawarto w PZT tzw. długość trasowa. Faktyczna długość kabli to długość trasowa powiększona o podejścia pionowe do słupów i szafek oraz zapasy kabli (ok. 2 x 2,0 m na jeden odcinek)
- Uziomy należy wykonać z odcinka bednarki FeZn 30x4 mm o dł. 3 m oraz wbitego pionowego ocynk. pręta Ø18 mm o dł. 6m, do uzyskania $R \leq 30 \text{ Ohm}$.

Obiekt budowlany	Droga wewnętrzna				Nr rysunku:
Adres	Pieszków gm. Lubin				E-3
Nazwa Inwestycji	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z LINIĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO				Skala:
Tytuł rysunku	LINIA OŚWIETLENIAA DROGI - Schemat linii oświetlenia drogi				1:100
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Ptojektant	mgr inż. Waldemar Olczak	instalacyjna -Elektryczna	29/98/ZG	28.12.23	