

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 26 stycznia 2024 r.

ZP.271.1.13.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 18.01.2024 r.

Pyt. 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wyposażenia obiektu. W zakresie technicznym remontu mostu jest mowa o balustradach, a w parametrach technicznych mostu o barieroporęczach.

Odp.: Zamawiający wskazuje, że balustrady należy wykonać na krawędziach obiektu mostowego, natomiast bariery na dojazdach do obiektu.

Pyt. 2:

Co zamawiający rozumie przez przebudowę stref łóżyskowych.

Odp.: Istniejące podparcia przęśła są w złym stanie. Należy wzmocnić lub zmienić sposób oparcia przęśła na podporach.





POLSKI
ŁAD



Pyt. 3:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej nawierzchni na dojazdach i obiekcie. W opisie technicznym jest mowa o płytach drogowych na dojazdach i pomoście drewnianym na obiekcie, natomiast na rysunku nr 1 Plan sytuacyjny jest nawierzchnia asfaltowa na dojazdach i obiekcie.

Odp.: Załączony do postępowania plan sytuacyjny przedstawia wstępną koncepcję z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania określające materiał oraz zakres konieczny do wykonania robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji przedstawi Wykonawca na etapie projektowania.

Pyt. 4:

Czy oferent musi wycenić nasadzenia zastępcze w miejsce wyciętych drzew.

Odp.: Zamawiający wskazuje, że jeśli zajdzie potrzeba wycięcia drzew, to należy uwzględnić w ofercie nasadzenia zastępcze.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI