



## Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

Siechnice, 17.06.2024 r.

# OGŁOSZENIE

**Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice**

1. Dotyczy zadania na: „Wykonanie naprawy uszkodzonego kolektora głównego kanalizacji deszczowej DN600 wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kościelnej w Siechnicach”.

2. Poniżej przedstawiam pytanie, które wpłynęło w sprawie naprawy pozostałych uszkodzeń: cyt.:

*Z dołączonego raportu z inspekcji TV wynika, że na odcinku poza przedstawionym w opisie zamówienia 3metrowym uszkodzeniu, na kanale występują uszkodzenia (szczeliny, pęknięcia). W związku z koniecznością przeprowadzenia próby szczelności i doprowadzenia kanału do stanu używalności prosimy o informację w jaki sposób wykonać naprawy pozostałych uszkodzeń (bezwykopowo/ wykopowo)?*

3. W odpowiedzi na powyższe pytanie Informuję, że Zamawiający **dla pozostałych uszkodzeń wskazuje metodę bezwykopową np. poprzez wyfrezowanie odstających elementów i założenie pakerów.**

Mając na uwadze powyższe Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić ewentualne dodatkowe prace w celu wykonania kompleksowej naprawy.

Z up. BURMISTRZA

  
Ewa Bojarczak  
Dyrektor  
Wydziału Dróg

*Handwritten signature*