



Znak sprawy: ZP/38/PN/2024

Zabrze, 18.06.2024 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Proszę o informacje na temat z jakiego materiału wykonane są istniejące parapety zewnętrzne i wewnętrzne i z jakiego materiału należy wykonać nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część parapetów zewnętrznych wykonana jest z blachy a część z cegły jak elewacja, natomiast wewnętrzne są drewniane i lastryka. Zewnętrzne należy wykonać z blachy 9 szt., natomiast wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. 20 mm.

Pytanie nr 2

W PFU widnieje zapis o posadzce z lastryki, czy pozostawioną posadzkę należy poddać renowacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszędzie należy wykonać posadzki z wykładziny pcv homogenicznych, do pomieszczeń gdzie to jest wymagane również ściany. Należy pamiętać o zastosowaniu wykładziny o odpowiednich parametrach np. wykładziny do pomieszczeń mokrych jak i wykładziny elektrostatyczne.

Pytanie nr 3

Czy w zakres zamówienia wchodzi klatka schodowa. Jeżeli tak to proszę o podanie wykazu robót niezbędnych do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klatka schodowa jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 4

Autoklaw – jaka pojemność (j. m. Litry), czy poziomy, czy pionowy co będzie głównie autoklawowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż autoklaw nie jest częścią przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Płyta grzewcza – jaka powierzchnia grzania, ilu palnikowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż płyta grzewcza ma być jednopalnikowa wykonana z grubego aluminium, powierzchnia grzewcza około 300x300 mm.



Pytanie nr 6

Destylator – jaka wymagana wydajność, demineralizator jakiej klasy I,II,III ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż destylator nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 7

Zmywarka do szkła: czy Zamawiający dopuści zmywarkę o następujących wymiarach zewn.: szer. dłg. wys.: 900x650x845 mm? Jakiego kosza są wymagane / Jakiego szkła będzie myte: rodzaj rozmiar wymiar? Czy Zmywarka musi posiadać możliwość płukania wodą demineralizowaną i czy taki demineralizator należy dołożyć? Jakiego drzwi (stal nierdzewna czy szkło)? Jaka pojemność (Litry)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmywarka nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 8

Dygestorium: czy dygestorium może być o wymiarach 1500x960x2400 mm. W co powinno być wyposażone takie dygestorium? (zlew/kontakty /podłączenie wody)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dygestorium nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 9

Sterylizator – czy ma być na suche powietrze i jaka pojemność robocza jest wymagana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sterylizator nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 10

Komora laminarna ; Jakiego klasy? Jaki przepływ? Czy wymagany jest stelaż pod komorę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż komora laminarna nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 11

Pojemnik na zużytą odzież jaka pojemność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pojemnik na zużytą odzież nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 12

Ociekacz szkła, kółkowy, plastikowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ociekacz szkła nie jest częścią zamówienia.

Pytanie nr 12

Witryna na leki - czy wymagany jest w niej rejestrator temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż witryna na leki nie jest częścią zamówienia.

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski