

CENTRALE WENTYLACYJNE											
Oddział	Producent	Symbol urządzenia	Nr seryjny	czynnik	Ilość czynnika	Filtry	Ostatni przegląd	następny przegląd			
Apteka Budynek A	Klimor	EVO-S 3200 2135RPFPRVDFXCAD/2035LESFVFCPRFCADCS	210252174792000001			MP M7/422x350x96/2	09.12.2021	12.2022r.			
Laboratorium Budynek B	VTS	VTS + Agregat Clint AGR MHA/K 61 VS-40-R-PHC/VV	AGR 12/221269 8-110-12-2040-00224	R410A	4,6kg	M5/855x350x48/1	16.09.2021r.	09.2022r.			
Budynek B	VBW	BD -2(50)-L				490x490x300- 4szt.		09.2022r.			
Budynek C	ClimaGold	Optima Kryształ-NW-2-L-WP-Hw/CHF-FW-D-2780/2430		R410A		F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt.		09.2022r.			
						F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.		09.2022r.			
						F7/kieszeniowy/590mm 590x405 1szt.		09.2022r.			
						F7/kieszeniowy/590mm 287x405 1szt.		09.2022r.			
	ClimaGold	Optima Kryształ-NW-2-P-WP-Hw/CHF-FW-D-2490/1760		R410A		F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt.		09.2022r.			
						F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.		09.2022r.			
						F7/kieszeniowy/590mm 590x405 1szt.		09.2022r.			
	ClimaGold	Optima Kryształ-NW-3-P-WP-Hw/CHF/He-FW/T3/FW/NP.-D-3785/3320		R410A		G4/kasetowy/100mm 490x490 2szt.		09.2022r.			
	ClimaGold	Optima Kryształ-NW-3-L-WP-Hw/CHF/He-FW/T3/FW/NP.-D-3785/3320		R410A		F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt.		09.2022r.			
	ClimaGold	Optima-NW-3-P-WP-Hw-D-2760/2020		R410A		F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt.		09.2022r.			
ClimaGold	Optima-NW-2-L-WP-Hw-D-2050/1770		R10A		F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt.		09.2022r.				
ClimaGold	Optima-NW-1-P-WP-Hw-D-1190/805				F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.		09.2022r.				
Przychodnia Budynek E	VTS	VTS VS15-R-PH-C-T Agregat Samsung AC052HCADKH/EU	AGR 0BYFPAFGA0025X 8-110-15-3015-00136	R410A	1,3kg	710x300x45 -2szt. Kasetonowe	15.09.2021r.	09.2022r.			
Pracownia RTG Budynek E	Systemair	MAXI 1100 EL 400V	432727	-	-	893x175x250- 2szt.	15.09.2021r.	09.2022r.			
Klatka schodowa Budynek E	VTS			-	-	430x435x300- 2szt.	15.09.2021r.	09.2022r.			
						360x435x300- 2szt.		09.2022r.			
NAWIEWNIKI											
	Frapol	nawiewniki				Filtr klasy H13 535x535 gr. 150mm 9szt.					
						Filtr klasy H13 575x575 gr. 150mm 3szt.					
						Filtr klasy H13 405x405 gr. 150mm 2szt.					

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT											
Oddział	Bud.	Kondygnacja	Producent	Symbol urządzenia	seryjny wew/ze	Czynnik	Ilość czynnika	Rok prod/instalacja	Uwagi	Ostatni przegląd	następny przegląd
Pracownia Bronchoskopii	A	IV	Samsung	AR12HSSDBWKN U / AF12HSSDBWKK	08GUPAKF2008 65T / 08SRPADF2003 22P	R410A	1,1kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Sala konferencyjna		parter	Samsung	AC071FB4DEH/EU / AC071FCADEH	B09GP3HD8000 53Z / Y6XYPAFD80026 3W	R410A	1,8kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Sala konferencyjna		parter	Samsung	AC071FB4DEH/EU / AC071FCADEH	B09GP3HD7001 44R /	R410A	1,8kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Magazyn odpadów medycznych		parter	Sinclair	ASH-24AQ / ASH- 24AQ	14780ASH- 24AQ /	R410A	1,9kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Izba Przyjęć	C	parter	General	ASH12USCCW	E071266 / ROH12USCC	R410A	0,75kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Izba Przyjęć	C	parter	MDV	MS12F8-18HRFN1- C8 / MS12F8- 18HRFN1-C8	D20222283031 4510120048 / 3407743080893 260879113	R410A	1,25kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Serwerownia	A	V	General	ASH12USCCW / AOH12USCC	E071354 / E081951	R410A	0,75kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Apteka	A	V	MDV	MTBI-12HRDN1-Q / M40C-36HRDN1- Q	C101336932011 428330009	R410A	2,7kg		Multisplit	25.04.2022r.	04.2023r.
	A	V	MDV	MTBI-12HRDN1-Q / M40C-36HRDN1- Q	C101336932011 428130001	R410A					04.2023r.
	A	V	MDV	MCA21-18HRDN1 / M40C-36HRDN1- Q	C101359110911 60913000B	R410A					04.2023r.
Pracownia RTG	E	parter	Carrier	42H0E009N / 38VE009	S0917040585 /	R407C	0,84kg			25.04.2022r.	04.2023r.
Rejestracja poradnie	E	parter	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.
Rejestracja TK	E	parter	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.
Chir. Klatki Piersiowej	A	I	Midea					08.2022r.	Multisplit	-	04.2023r.
Chir. Klatki Piersiowej	A	I	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.
Administracja Informatycy	A	V	Midea					08.2022r.	Multisplit	-	04.2023r.
Administracja BHP	A	V	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.
Administracja IOD	A	V	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.
Administracja sekretariat	A	V	Midea					08.2022r.		-	04.2023r.