


## SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS

Budynek szatniowo-magazynowy dla sportowców w Zaręczach Kościelnych - Pompownia PS

PS / 1200-3,1 / N-50 / DW VOX 75



	Nazwa elementu	szt.
1	Pompa EBARA DW VOX 75 P= 0,55 kW	2
2	Stopa sprzęgająca	2
3	Prowadnice rurowe - stal 1.4301	4
4	Łańcuch do pomp - A4	2
5	Szafa sterownicza Ecol-Unicon	1
6	Orurowanie DN50 - stal 1.4301	2
7	Zasuwa DN50	2
8	Zawór zwrotny kulowy DN50	2
9	Kołnierz normowy DN50	1
10	Zbiornik Beton C35/45 fi1200 H=3,1m	1
11	Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301	1
12	Wentylacja KF/110/1000/KO/C	1
13	Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE	1
14	Pomost eksploacyjny	BRAK
15	Poręcz złączowa na pokrywie (stal 1.4301)	2
16	Deflektor	BRAK
17	Instalacja płuczająca 2"	1
18	Hydromechaniczny zawór płuczający	1
19	Instalacja spustowa	BRAK

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

