

**ZPK.271.3.2023**

## **WYJAŚNIENIE NR 2 do SWZ**

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

**„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl. Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki ora budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki”**

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ:

### **Pytanie Nr 1**

W dokumentacji projektowej zostały zaproponowane urządzenia w technologii złożeń obrotowych. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści urządzenia pracujące w innej technologii np. osad czynny?

#### **Ad.1**

Zamawiający nie dopuści rozwiązań opartych o technologie osadu czynnego ponieważ zaprojektowana technologia złożeń obrotowych charakteryzuje się odpornością na nierównomierne zrzuty ścieku oraz posiada znacznie większą elastyczność pracy.

### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania prototypowe, które dla wielkości co najmniej 100 RLM nie zostały zabudowane na terenie Polski?

#### **Ad. 2**

Zamawiający nie dopuści rozwiązań prototypowych zgodnie z zapisami PFU.

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie, które pracują w zbiornikach betonowych?

#### **Ad.3**

Zamawiający nie dopuści rozwiązań opartych o zbiorniki betonowe. Beton charakteryzuje się mniejszą odpornością na środowisko ściekowe co skraca żywotność zbiornika w porównaniu do zbiorników wykonanych z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym.

*Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.*

Wójt Gminy  
/-/mgr Niedbała Piotr