

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY



MIASTO DĘBICA

Dębica 30.09.2019r.

Znak: IZP.7011.12.15.2019.MW

Warunki przyłączenia energii elektrycznej do oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy SP 4 przy ul. Wyróbka w Dębicy

1. Miejsce przyłączenia:
 - a) złącze kablowe nr ZK-46, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN S-389 D-ca Robotnicza 1 (3,0kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej)
 - b) zaciski prądowe wyjściowe Wyłącznika Głównego p.poż.
2. Przyłączenie obiektu do istniejącej instalacji wymaga:
 - a) zabudowy skrzynki bezpiecznikowej w pobliżu skrzyni złączowo - pomiarowej
 - b) budowy wydzielonej instalacji oświetleniowej boiska sportowego wraz ze skrzynką sterowniczą.
3. Układ pomiarowo – rozliczeniowy na napięciu nN – półpośredni, istniejący.
4. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Zmówień Publicznych
mgr Anna Uriasz

Otrzymują:

- 1.
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Marzena Wnęk pok. 230 tel. 14 68 38 230