

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:
„Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy otwieranie okien na sali gimnastycznej z poziomu podłogi należy uwzględnić: elektryczne z siłownikami czy mechaniczne za pomocą cięgien?

Odpowiedź nr 1:

Otwieranie z poziomu podłogi za pomoc cięgien – ręczne

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy każde skrzydło okienne w górnej części okien na sali gimnastycznej ma być otwierane z poziomu podłogi. Czy łącznie należy uwzględnić 15 szt czy 8 szt skrzydeł okien otwieranych z poziomu podłogi?

Odpowiedź nr 2:

Łącznie uwzględnić 8 szt skrzydeł otwieranych z poziomu podłogi (w każdym oknie 1 skrzydło górne).