

ZWIK/JM/DOO.540.003606.2022.1/.....⁴⁰⁴⁶

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i uruchomienie studni głębinowej nr S4A wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla SUW Cegielniana w miejscowości Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki”, znak sprawy 80/DO/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ //

Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie informacji lub przekazanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia terenu ujęcia wody

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, iż na planie zagospodarowania został podany przekrój kabla oraz lampa na słupie. Dane te są również zawarte w opisie technicznym branży elektrycznej.

Przy zaprojektowanej studni należy posadzić na słupie rurowym o h=4,5m oprawę typu OPA-1s 70W lub równoważną oprawę LED. Słup należy posadzić na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Oprawę należy zasilić z istniejącej linii kablowej oświetleniowej za pomocą mufy kablowej odgałęznej, w punkcie wskazanym na PZT. Należy zastosować kabel ziemny YKY 3x2,5mm².

Sterowanie za pomocą wyłącznika zmiernochowego (rysunek E1)

Istniejące linie kablowe (tj. zasilającą i i oświetlenia zewnętrznego) należy wprowadzić do projektowanej rozdzielni głównej.

Pytanie nr 5

Prosimy o zakres prac dotyczących ciągów komunikacyjnych w m2

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, iż na planie zagospodarowania został pokazany układ utwardzeń terenu oraz z czego mają być wykonane, w opisie do planu zagospodarowania zostały podane ilości utwardzeń w m2. Poza tym w przedmiarze zostały podane ilości w m2 utwardzeń.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z § 39 ust. 4 i 6 Polityki Zakupów zmienia treść SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.12.2022 r. na dzień 22.12.2022 r.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ tj.:

-Rozdział X ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni tj. do dnia 19.02.2022 r.”

- Rozdział XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk> w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godziny 10:00.”;

- Rozdział XII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022 r. o godz. 10:15.”

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania znak sprawy:
80/DO/2022**

Śmie Maciej

Maciej Mański

Prezes Zarządu

Magdalena Mamcarz
Magdalena Mamcarz

(podpisy Kierownika Zamawiającego)
Członek Zarządu

Ken