

GMINA CHEŁMŻA  
Ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
OSO.271.10.2022

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ, zmiana SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  
**Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin 1”.**

### **I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca w dniu 10 05 2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie:** Czy projekt wykonawczy został uzgodniony z Energa Operator S.A.?

**Odpowiedź 1:** *Posiadany przez Zamawiającego projekt został uzgodniony zgodnie z zapisami odpisu protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 17 11 2021 r. przez podmioty w nim wskazane. Odpis wraz z projektem został udostępniony w niniejszym postępowaniu na stronie prowadzonego postępowania.*

**2. Pytanie :** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej w obudowie metalowej?

**Odpowiedź 2:** *Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej w obudowie metalowe.*

**3. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylatora wyciągowego w stacji transformatorowej w dachu zamiast w drzwiach?

**Odpowiedź 3:** *Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylatora wyciągowego w stacji transformatorowej w dachu zamiast w drzwiach pod warunkiem, że będzie zapewniał odpowiednie chłodzenie transformatora.*

**4. Pytanie:** Czy znana jest kolorystyka stacji transformatorowej. Jeżeli tak, proszę o wskazanie kolorów z palety RAL?

**Odpowiedź 4:** *Elewację stacji transformatorowej należy wykonać w kolorach komponujących z otoczeniem np.: zielony szmaragdowy, szarym lub w innych odcieniach zmniejszających jej widoczność w krajobrazie.*

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*