



**MAZOWIECKI KOMENDANT WÓJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

Warszawa, dnia

10 LIS. 2017

WZ.5560.285.1.2017

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 tekst jedn.) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 tekst jedn.), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, przy piśmie z dnia 26 września 2017 r., (data wpływu do tut. Komendy 27 września 2017 r.) -

### **wyrażam zgodę**

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego średniowysokiego budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie, polegających na:

- 1) zastosowaniu ochrony całkowitej budynków systemem sygnalizacji pożarowej (SSP), wyposażonym w sygnalizatory optyczno akustyczne, sterującym urządzeniami przeciwpożarowymi i innym technicznymi, zgodnie z opracowanym scenariuszem pożarowym.
- 2) podłączeniu systemu SSP do monitoringu pożarowego PSP.
- 3) zapewnieniu całodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel w zakresie postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dot. drogi pożarowej w zakresie:

- 1) braku dostępu do 100% długości elewacji budynków wymaganej przy zabudowie pierzejowej, z uwagi na występowanie w pasie między ww. ulicami, a budynkiem Gmachu WA drzew o wysokości powyżej 3 m (5 drzew) i oddalenia ul. Koszykowej od budynku na odległość 15 - 22 m, na odcinku ok. 15 m oraz zbliżenia ul. Koszykowej do Gmachu WA na odległość 4 -5 m na pozostałym odcinku;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak tut. organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
Zast. *[podpis]*  
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal  
Zastępca Komendanta

### Otrzymują:

1. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej  
ul. Koszykowa 55  
00-659 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP  
m. st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.