

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1

Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710). Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego na podstawie art.284 ust.1 ustawy PZP w dniu 07.03.2023 r.

PYTANIA:

1. Dotyczy zadania: Część II –Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. św. Trójcy , w miejscowości Trybsz” Część III - Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362537 ul. Leśnej, w miejscowości Łapsze Niżne”. Prosimy o odniesienie się do zapisu umieszczonego w PFU do przetargu: „Z uwagi na występowanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sąsiedztwie terenów zagrożonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem osłony przeciwosuwiskowej Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić stosowane badania geologiczne i uwzględnić ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykonać ewentualne roboty zabezpieczające..” Wykonawca nie jest w stanie na etapie składania oferty do przetargu oszacować ani skalkulować zakresu występowanie terenu osuwiskowego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych w postaci ewentualnego zabezpieczenia terenu osuwiskowego, które zostaną rozliczone dodatkowo?.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający zgodnie z danymi zawartymi w systemie osłony przeciwosuwiskowej wskazuje Wykonawcy konieczność zweryfikowania terenowo warunków geologicznych występujących w obrębie pasa dróg gminnych objętych zakresem przebudowy.

Na podstawie wieloletniego bieżącego utrzymania odcinka drogi gminnej ulicy Św. Trójcy w Trybszu nie dochodziło do ruchów masowych zagrażających lub powodujących uszkodzenia korpusu drogowego co powinno umożliwić przebudowę przedmiotowego odcinka drogi bez konieczności zastosowania specjalistycznych robót zabezpieczających. Jednak wyniki przeprowadzonych badań geologicznych na etapie dokumentacji projektowej winny zostać uwzględnione w doborze technologii przebudowy drogi w zakresie skuteczności odwodnienia, nachylenia i umocnienia skarp drogowych oraz parametrów warstw konstrukcyjnych jezdni.

Na podstawie wieloletniego bieżącego utrzymania drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Łapsze Niżne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dochodziło w części zagrożonej ruchami masowymi do osunięć mas ziemnych na skutek intensywnych opadów deszczu, nieprawidłowego odwodnienia oraz naruszenia stabilności skarp przez prowadzenie nieuprawnionych robót ziemnych w przedmiotowym obszarze. Zgodnie z powyższymi wynikami przeprowadzonych badań geologicznych na etapie dokumentacji projektowej winny zostać uwzględnione w doborze technologii budowy chodnika w zakresie skuteczności odwodnienia, nachylenia i umocnienia skarp drogowych oraz parametrów warstw konstrukcyjnych chodnika. Poglądowa dokumentacja projektowa budowy chodnika stanowiąca załącznik do PFU uwzględniała potencjalne zabezpieczenie kosztami siatkowymi, walcami kamiennymi i narzutem kamiennym newralgicznych obszarów przylegających do pasa drogowego co może być materiałem pomocniczym do przygotowania oferty.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych zabezpieczających w terenach potencjalnie osuwiskowych, których oszacowanie przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty było niemożliwe, a bez których wykonanie zakresu robót przebudowy odcinków dróg gminnych nie zapewni zakładanych parametrów i będzie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy.

Zatwierdzono

Powyższe odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i nie prowadzą do istotnej zmiany treści SWZ, ani zmiany treści ogłoszenia czy terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia są natomiast wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je składając oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ oraz udostępnia pod adresem:

1. Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne