

Nr sprawy: BGN.II.271.5.2023

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Torzym  
ul. Wojska Polskiego 32  
66-235 Torzym**

### **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ**

#### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w **Prześlicach**” oraz „Przebudowa dróg nr 006233F i drogi osiedlowej w **Boczowie**” - znak postępowania: BGN.II.271.5.2023

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-25 pod nr 2023/BZP 00233473/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

#### **Pytanie:**

- 1) Jakie wymiary należy przyjąć do ułożenia muru kamiennego na długości 7 m (grubość i wysokość).

#### **Odpowiedź:**

Parametry nowego muru powinny być tożsame z parametrami muru istniejącego (szerokość i wysokość).

#### **Pytanie:**

- 2) Czy materiał kamienny z rozbiórki istniejącego muru może być wykorzystany do jego ułożenia, czy należy go wywieźć z terenu budowy i z utylizować?

#### **Odpowiedź:**

Materiał kamienny z rozbiórki istniejącego muru dopuszcza się do wykorzystania do ułożenia nowego muru pod warunkiem akceptacji i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, że dany materiał nadaje się do wbudowania. Pozostały materiał z rozbiórki muru do wywiezienia i utylizacji.

#### **Pytanie:**

- 3) Zamawiający w poz. 1.9 Przedmiar robót (...Dz. 68, 70, 81 w m. Prześlice ...), zakłada rozbiórkę istn. Ogrodzenia krzyża długości 8,50 m. Jednocześnie przestawienie istn. Krzyża w ławie fundamentowej. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje odbudowy, przebudowy ogrodzenia wokół krzyża ani żadnych innych prac.

#### **Odpowiedź:**

Istniejący krzyż posiada ogrodzenie, które należy rozebrać, natomiast po przebudowie skrzyżowania krzyż zostanie przeniesiony w obręb proj. wyspy bez ogrodzenia.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, a także wyjaśnienia do treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA



Robert Borkowski  
z-ca Burmistrza