



istn. hydrant włączyć do projektowanej sieci

zasuwa DN80

p.p. 130,00 m.n.p.m.

Węzeł	-	w10 HP istn.	
Rzędna terenu	m n.p.m.	136,26	136,26
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	134,60	134,60
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	1,66
Długość odcinka	m	1,86	1,86
Spadek		%	
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø90	
Hektometr	m	0,00	
		1,86	

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC		Nr rys. <b>RW-12</b>
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci wodociągowej odcinek węzeł w10 - HP istn.		skala: <b>1:100/1:500</b>
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: <b>14.03.2024</b>
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak	WAM/0194/PBS/22	