

Nowa Ruda, dnia 14 czerwca 2022 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **OR.271.23.2022**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga aby oprawy były wyposażone w zasilacz (sterownik) DALI. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne w postaci sterowania 1-10V lub 0-10V wraz z gniazdem NEMA, zapewniające kompatybilność działania z systemem PLANet funkcjonującym już na terenie Gminy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zaakceptuje rozwiązanie równoważne w postaci sterowania 1-10V lub 0-10V lub DALI wraz z gniazdem NEMA. Zamawiający nie planuje zakupu sterowników systemu sterowania w trakcie obecnego postępowania – odniesienie Wykonawcy do systemu jest bezzasadne.