

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KARTUZACH

83-300 KARTUZY,
telefony: centrala 681-07-15/681-07-16,

ul. Gdańska 26
fax 681-15-22

ZDP.4.2201.15.2021.PD

Kartuzy, dnia 21.05.2021r.

Dotyczy: *Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Kartuskiego poprzez budowę chodników-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902G w miejscowości Tuchom poprzez budowę
chodnika - Etap II - odcinek od km 0+150 do 0+430.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1. Proszę o wskazanie na jakim odcinku ma być wybudowany kanał technologiczny, ponieważ z ogłoszenia przetargu wynika, że na odcinku km 0+000 - 0+426 tj 426m a w przedmiarze podano 305m.

Odp. Należy wybudować 426m kanału technologicznego

Pytanie nr 2. Na rysunku brak wskazanych miejsc posadowienia studni kablowych kanału technologicznego oraz długości odcinków pomiędzy studniami kanału. Proszę o uzupełnienie danych na mapie PZT.

Odp. Lokalizację studni przedstawiono na załączonym rysunku.

Pytanie nr 3. Czy do budowy kanału technologicznego można zastosować rurę kablową HDPE o średnicy 125 spełniającą normy z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 15.05.2015r. zamiast rury PCV 130?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. rury.