



UWAGA!

1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN oświetlenia ulicy prowadzić na całej długości w rurze ochronnej np. DVR50.

2. Na przejazdach pod drogami kabel ułożyć w rurze grubościennej np SRS 75/ DVK75.

3. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

5. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl	
SKALA	
DATA	
NR RYS.	
E-03	
mgr inż. Marcin Tronć nr upr. SLK/3640/PWOE/11	
INWESTOR	
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń	
LOKALIZACJA	
Bieruń 43-150, ul. Szlaku Solnego, działki: 2620/98, 102, 430/170, 2121/84	