

Kamienna Góra , dn.22.04.2021 r.

TE – 1D/2/136/21

Architekci Małgorzata Binkiewicz,  
Monika Święcicka s.c.  
ul.Międzyleska 2-4 p.206  
50 – 514 Wrocław

W odpowiedzi na wniosek z dn. 14.04.2021 r,  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Kamiennej Górze podaje poniżej warunki techniczne odbioru  
ścieków deszczowych i roztopowych z dz. nr 168/6 przy ul. Papieża  
Jana Pawła II 17 w Kamiennej Górze :

1. Zapewnia się przyjęcie ścieków deszczowych w ilości **2,0** dcm<sup>3</sup>/s do istniejącej, kanalizacji o przekroju 1,00 m biegnącej wzdłuż działki w ul.Sciegiennego.
2. Akceptuje się wykorzystanie na włączenie do kanalizacji miejskiej istniejącego na działce wpustu drogowego .
3. Warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania .

W załączeniu przesyłamy 1 egz.planu mapy zasadniczej z oznaczoną kanalizacją deszczową .

DYREKTOR  
d/s Techniczno-Exploatacyjnych  
PROKURANT  
inż. Jacek Jacek



