









Oznaczenia:

przewody instalacji gazu

kurek gazowy

filtr gazu

UWAGI

1. Przewody projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych b/sz. Łączenie rur przez spawanie.
2. W obszarze rury osłonowej nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.
4. Przejścia przez przegrody należy wykonać w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie.
5. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po ścianie w sposób nie naruszający konstrukcji nośnej budynku. W przypadku wątpliwości zgłosić do inwestora lub projektanta.
6.Instalację wewnętrzną należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi poprzez montaż monobloku izolacyjnego bezpośrednio na rurociągu za kurkiem głównym.

INWESTOR: GMINA BIERUŃ, 43-150 BIERUŃ, UL. RYNEK 14

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TOWARZYSZĄCEJ

ADRES INWESTYCJI:
Ul. Jagiełły 80 - 82
43-155 Bieruń
nr dz. ewid. 27, 434/ 23

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SILESIA **Architekci**
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Projektował:	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	SLK/4775/PWOS/13 upr.bud. w specj. inst. sanitarne	
Opracował:	mgr inż . Łukasz Kaczmarek		
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Bugajski	115/99 upr.bud. w specj. inst. sanitarne	

UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	**INSTALACJA GAZU - RZUT PIĘTRA**	BRANŻA: INST. SANITARNE	SKALA 1:100
DATA: 26.03.2021	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	**IS-04**