


| LEGENDA | |
|---|---|
| Symbol | Wyjaśnienie |
| ——— | Układ 1 |

Uwaga: Z wewnętrznych jednostek naściennych należy odprowadzić skropliny. Instalację skroplin należy prowadzić równolegle do instalacji freonowe.
W przypadku braku odprowadzenia skroplin w sposób grawitacyjny - należy zamontować pompkę do skroplin.
Na podłączniu do kanalizacji zastosować syfon.

TYTUŁ:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA
W BUDYNKU BIUROWYM SPÓŁKI "EKO-REGION"

ADRES:
**BEŁCHATÓW, ul. Bawełniana 18**
Działka nr 11/150; obręb 0010, jednostka ewidencyjna: 100102_1 m. Bełchatów

INWESTOR:
**"EKO-REGION" sp. z o.o.**
**ul. Bawełniana 18**
**97-400 Bełchatów**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

INSTALACJE SANITARNE:

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ RADWAŃSKI | NR UPRAWNIEŃ: LOD/4108/PWBS/20 w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MARTYNA BŁASZCZYK | LOD/4447/PWBC/20 w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: | | PODPIS: |

BRANŻA / FAZA: SANITARNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DATA: LIPIEC / 2021

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PODDASZA
-Instalacja klimatyzacji

SKALA: 1:50

NR. RYS.: IS/03