



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYŚLU**

ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia 4.3. marca 2021 r.

PSNZ.9020.9.1.2021

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając w trybie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez ARBUD Michał Niemiec, ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl, pn. „*Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu*”, zlokalizowanego na ul. Barskiej 10 w Przemyślu, na dz. nr ewid. 1675, obr.205, jedn. ewid. 168201_1 m. Przemyśl,

uzgadnia

przedłożoną dokumentację w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych
pozytywnie bez uwag.

UZASADNIENIE

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt pn. „*Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu*”, zlokalizowanego na ul. Barskiej 10 w Przemyślu, na dz. nr ewid. 1675, obr.205, jedn. ewid. 168201_1 m. Przemyśl.

Przedmiotowy projekt obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń sanitarnych na poziomie piwnic, parteru oraz I-piętra w budynku funkcjonującego przedszkola. Planowany remont oraz przebudowa ma na celu dostosowanie wyposażenia oraz rozkładu urządzeń sanitarnych do obowiązujących przepisów. W projekcie rozwiązano:

- na poziomie piwnic: WC wyposażone w umywalkę oraz miskę ustępową (wyłącznie dla personelu) oraz pomieszczenia magazynowe (żywności) i komunikację;
- na poziomie parteru: sanitariaty dla dzieci (wyposażone w 4 umywalki do mycia rąk i brodzik znajdujące się w przedsionku oraz 4 kabiny ustępowe wyposażone w miski ustępowe), WC dla personelu (wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę do mycia rąk);
- na poziomie I-piętra: sanitariaty dla dzieci (wyposażone w 4 umywalki do mycia rąk znajdujące się w przedsionku oraz 5 kabin ustępowych wyposażonych w miski ustępowe), WC (wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę do mycia rąk);

Z przedłożonego projektu wynika, że w przedszkolu na poziomie parteru funkcjonują dwa oddziały po 25 dzieci, natomiast na poziomie I-piętra trzy oddziały po 25 dzieci. Zaprojektowana ilość przyborów sanitarnych dla dzieci zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne. W projekcie przewidziano dostosowanie montażu przyborów sanitarnych do wzrostu dzieci, zabezpieczenia grzejników poprzez obudowy chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym oraz zapewnienie dopływu wody do przyborów sanitarnych dla dzieci


o stałej temperaturze poprzez zamontowanie mieszaczy. W ramach projektowanego remontu zaplanowano doposażenie grawitacyjnego systemu wentylacji w wentylatory wywiewne uruchamiane czujnikami ruchu. Na poziomie piwnic, w WC – wentylator uruchamiany włącznikiem oświetlenia z opóźnionym czasem wyłączenia. W projekcie przewidziano sposób wykończenia ścian i posadzek stosownie do funkcji, z zapewnieniem łatwości i nienasiakliwości.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu zajął stanowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsza opinia jest ważna łącznie z częścią graficzną projektu, na której naniesiono klauzulę uzgodnienia pod względem sanitarno-higienicznym.

Załączniki: 2 egz. projektu



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

1. ARBUD Michał Niemiec, ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl – za potwierdzeniem odbioru
2. a/a MP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@psse.przemyśl.pl