



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.03.2024.JB

Somonino, dnia 26.01.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Remont budynku gospodarczego w Piotrowie”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki wraz z określonymi parametrami oraz projekty/wzory okuć historycznych.

Odpowiedź:

Stolarkę okiennie drzwiową należy wykonać na podstawie wzoru istniejących drzwi, wrót oraz okien (zdjęcia w projekcie). deski o grubości 32 mm. Okucia należy wykonać nowe na wzór i podobieństwo istniejących okuć.

2. Pytanie:

Czy okucia mają być nowe stylizowane na podstawie oryginalnych czy te istniejące mają zostać zdjęte z demontowanych drzwi, odrestaurowane i zamontowane na nowych drzwiach?

Odpowiedź:

Okucia należy wykonać nowe na wzór i podobieństwo istniejących.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski