

uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/2*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 8 przedmiaru "Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm", natomiast w opisie projektu budowlanego podano grubość 7 cm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku nr 2 do SWZ, w pozycji nr 8 - należy przyjąć do wyceny grubość po zagęszczeniu 5 cm.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 8 do SWZ- projektu budowlanego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

/ - / Jan Bednarczyk