

Wszyscy Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzacji do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (nr sprawy: WL.2370.5.2020)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w związku z zapytaniami wykonawców udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na dostawę i montaż klimatyzacji do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Pytanie nr 1

Czy układ klimatyzacji mógłby zostać zrealizowany w systemie VRF tzn. wszystkie jednostki wewnętrzne byłyby podłączone do jednego agregatu zlokalizowanego np. na dachu budynku?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga by jednostki wewnętrzne były podłączone do agregatów piętrami. Na II piętrze połowa klimatyzatorów wewnętrznych podłączona do agregatu po lewej stronie budynku, druga połowa do agregatu po prawej stronie budynku. Piętra I, III, IV podłączone do dedykowanych agregatów. Liczba agregatów na dachu - 5 szt.

Pytanie nr 2

Jakie mają Państwo preferencje odnośnie typu jednostek wewnętrznych? Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest montaż jednostek naściennych. Jeżeli jednak w pomieszczeniach znajduje się sufit podwieszany to mogę zaproponować także jednostki kasetonowe lub kanałowe.

Odpowiedź

We wszystkich pomieszczeniach jednostki wewnętrzne naścienne.

Pytanie nr 3

Czy wszystkie pomieszczenia, w których planowana jest instalacja klimatyzacji to pomieszczenia przeznaczone do przebywania w nich ludzi? Czy są jakieś pomieszczenia techniczne wymagające chłodzenia np. serwerownia?

Odpowiedź

Wszystkie pomieszczenia dedykowane na pobyt ludzi.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie pisemnej. Dopuszczalne jest wyłącznie złożenie oferty w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku złożenia oferty w inny sposób zostanie ona odrzucona.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie projektu instalacji klimatyzacji lub przynajmniej rysunków - rzuty kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczeń gdzie ma być zamontowana klimatyzacja, rzut dachu z zaznaczeniem lokalizacji agregatu oraz przekrój przez budynek.

Pytanie nr 6

Czy mógłbym otrzymać rzuty budynku? Umożliwi mi to zaprojektowanie tras freonowych oraz lepsze dobranie jednostek wewnętrznych klimatyzacji (pomieszczenia z oknami skierowanymi na południe mają większe zapotrzebowanie na moc chłodniczą).

Odpowiedź na pytania nr 5 i nr 6

Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji klimatyzacji. Rzuty kondygnacji w załączeniu.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisu w SIWZ: "Zamawiający posiada wyprowadzone zasilanie na dach..."
Ile jest punktów zasilania i jakie są przekroje przewodów?

Odpowiedź

Zamawiający posiada wyprowadzone zasilanie na dach – 1 punkt. Przewody 5 x 4 mm

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisu w SIWZ: "okres gwarancji 24-60m-cy..."
Czy zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego w tym okresie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji.

Pytanie nr 9


Dotyczy zapisu w SIWZ: "wykonać instalacje odprowadzenia skroplin"
Czy jest możliwość wykonania odprowadzenia kondensatu grawitacyjnie, czy konieczne jest zastosowanie pompek skroplin.

Odpowiedź

Konieczne jest zastosowanie pompek skroplin.

Załącznik: Rzuty kondygnacji budynku KW PSP Kielce

Pismo podlega publikacji na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

Z-ca SWIĘTOKRZYSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Grzegorz Kajca