

Znak sprawy RIRG.271.1.2024

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia: 16.02.2024 r.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na warstwy podbudowy gruzu betonowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na warstwy podbudowy gruzu betonowego.*

**Pytanie nr 2**

Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Załącznikami do niniejszego pisma są szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 1 i nr 2).*

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego ? Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni/ilości oraz konstrukcji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.*

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością będą materiały z rozbiórki ? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy.*

**Pytanie nr 5**

Według pozycji 46 d.8.1 należy wykonać ochronę punktu osłony szczegółowej /regulacja. Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie należy wykonać w ramach tej pozycji. Prosimy również o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej tej pozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Ochrona punktów osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 24.11.2022 r., zawartym w Projekcie zagospodarowania terenu).*

### Pytanie nr 6

Na rysunku pn. „Przekroje konstrukcyjne” na przekroju 2-2 (przekrój przez przejście dla pieszych) zaznaczone kolorem pomarańczowym są elementy sugerujące zastosowanie w tym miejscu płytek integracyjnych. Na planie sytuacyjnym nie zostało zaznaczone nic w tym miejscu. W przedmiarze również brakuje pozycji dotyczącej wykonania płytek integracyjnych. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy wykonać ww. płytki. Jeżeli tak prosimy o wskazanie ilości oraz o poprawienie przedmiaru.

### Odpowiedź Zamawiającego:

*Nie projektuje się płytek integracyjnych.*

### Pytanie nr 7

Według SWZ dział 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 należy wykonać opaskę po obu stronach jezdni z kostki betonowej grafitowej oraz zjazdu z kostki betonowej grafitowej. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

### Odpowiedź Zamawiającego:

*Przedmiar poz. 'Nawierzchnia z kostki bezfazowej 'T' gr. 8cm...' Pomyłkowo jest wpisane kostka szara. Powinna być grafitowa.*

**B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale XVII ust. 1 SWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/885729> do dnia 26.02.2024 roku do godziny 09.00.

**w rozdziale XVII ust. 1 SWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/885729> **do dnia 29.02.2024 roku do godziny 09.00.**

**w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 roku o godz. 09.10

w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.02.2024 roku o godz. 09.10**

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale XVI ust. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2024 roku.

w rozdziale XVI, ust. 1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 29.03.2024 roku.**

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:**

- 1) **zmianę treści** ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00097966/01 z dnia 08-02-2024 r.

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.02.2024 r. w <https://ezamowienia.gov.pl/> pod numerem 2024/BZP 00211221/01.*

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**G. W załączeniu:**

- 1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*
- 2) *Specyfikacja techniczna – branża drogowa.*
- 3) *Specyfikacja techniczna – branża elektryczna.*

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald