



Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 1A					
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami					
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegów					
G = 1134.5 [kg/h]					
Δp min = 24.93 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P)
1	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ 7	70.5		0.22
2	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_b	200.1		1.80
3	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_c	184.5		1.53
4	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_5	165.9		1.24
5	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_4	210.7		1.90
6	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_3	194.0		1.68
7	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_1	108.7		0.53

Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 1B					
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami					
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegów					
G = 560.3 [kg/h]					
Δp min = 24.86 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P)
1	Podłoga grzewcza	0.05 POM. SOC.	148.1		0.99
2	Podłoga grzewcza	0.07 WC	48.0		0.10
3	Podłoga grzewcza	0.10 SALA KONF._a	165.8		1.55
4	Podłoga grzewcza	0.10 SALA KONF._b	178.4		1.43

Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 1C					
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami					
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegów					
G = 557.3 [kg/h]					
Δp min = 24.33 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P)
1	Podłoga grzewcza	0.08 POM. BIUR.	77.8		0.27
2	Podłoga grzewcza	0.01 KORYTARZ_2	121.7		0.67
3	Podłoga grzewcza	0.09 SALA KONF._a	170.0		1.44
4	Podłoga grzewcza	0.09 SALA KONF._b	178.8		1.44

- LEGENDA:**
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.
- Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.
- Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PEX PROWADZONYCH W POSADZCE
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PODŁOGOWE
- PRZEWODY Z RUR PE-RT
 - METKA POMIESZCZENIA
T - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
Q - PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE
 - GRZEJNIK KANAŁOWY
 - ZAWÓR KULOWY
 - FILTR SIATKOWY
 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY
 - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
 - ZAWÓR POWROTNY
 - PION INSTALACJI C.O.

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien powiadomić Nadzora Inwestorskiego.
- Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

PROJEKT		INWESTOR	
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WIEJSIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO		INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH	
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, dz. ewid. 665 obręb 6-15-01		ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa	
autor projektu		nazwa projektu	
PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 955-815 Osada-Kolonia tel. 735 235 235		RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. PŁASZCZYZNIOWA	
kategoria budowlana / ewidencja		skala	
XVII		1:50	
nazwa wykonawcy		nazwa wykonawcy	
NATYLA WÓJCIK		NATYLA WÓJCIK	
nazwa wykonawcy		nazwa wykonawcy	
KATARZYNA BRYLIŃSKA		KATARZYNA BRYLIŃSKA	
nazwa wykonawcy		nazwa wykonawcy	
16.09.2022		16.09.2022	
nazwa wykonawcy		nazwa wykonawcy	
16.09.2022		16.09.2022	