

Załącznik nr 2

Zestawienie urządzeń elektrycznych dla branży wentylacyjnej

UWAGA:

Urządzenia należy wyposażyć w oryginalną automatykę producenta.

Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w zintegrowaną automatykę sterującą.

Lp.	Lokalizacja/ obsługiwane pomieszczenie	Symbol	Typ	Ilość	Wydajność		Dane zasilania			Łączna moc
					nawiew	wywiew				
					[m3/h]	[m3/h]	[V]	[kW]	[A]	
1	DACH/ WENTYLACJA OGÓLNA	N1W1	CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA	1	1795	1390	3x400	0,47+0,33	2,8	0,80
2			NAGRZEWNICA EL. CENTALI NW1	1	[-]	[-]	3x400	8,8	12,73	8,80
3	POM. TECHNICZNE PIWNICY	W2	WENTYLATOR KANAŁOWY	1	[-]	120	1x230	0,026	0,2	0,03
4	POMIESZCZENIE SOCJALNE	W3	WENTYLATOR KANAŁOWY	1	[-]	60	1x230	0,019	0,1	0,02
5	HOLL PIĘTRO +1/ POM. SANITARNE	W4	WENTYLATOR KANAŁOWY	1	[-]	225	1x230	0,05	0,36	0,05

ZESTAWIENIE KLIMAKONWEKTORÓW ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY CT/WL