

LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI WODY LODOWEJ - Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM

KLIMAKONWEKTORY:

① KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY
P= 6,47 kW

② KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
P= 2,72 kW

④ KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
P=3,46 kW

⑤ KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
P= 2,23 kW

WL 1 PION INSTALACJI WODY LODOWEJ

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

projekt: **BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO** ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01	inwestor: **INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH** ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa
architektura: PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia tel. 793 296 290	fazа: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
	kategoria budynku: XVI; rewizja: -; skala: BS

zespół autorski:	specjalność	nr upr.	podpis
mgr inż. ADAM BARTOSIAK	SANITARNA	220/196	
mgr inż. MATEUSZ BOROWICZ			
mgr inż. NATALIA WÓJCIK			
MACIEJ KRÓL			
KATARZYNA BRYLIŃSKA			
sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI	SANITARNA	3583/196	

nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY LODOWEJ	
numer rysunku: SW-PW-IS-WL-04	
data: 16.09.2022	rysował: N.W.