



Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 2A
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegów
G = 669,1 [kg/h]
Δp min = 24,54 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.07 POM.BIUR.	47,7		0,10
2	Podłoga grzewcza	1.08 POM. BIUR._a	48,6		0,11
3	Podłoga grzewcza	1.08 POM. BIUR._b	47,8		0,10
4	Podłoga grzewcza	1.09 POM. BIUR._b	180,9		1,47
5	Podłoga grzewcza	1.09 POM. BIUR._a	160,2		1,15
6	Podłoga grzewcza	1.10 POM. BIUR.	183,8		1,52

Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 2B
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegów
G = 479,4 [kg/h]
Δp min = 24,40 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.07 POM. BIUR. _a	54,1		0,13
2	Podłoga grzewcza	1.06 WC_a	53,9		0,13
3	Podłoga grzewcza	1.06 WC_b	111,8		0,56
4	Podłoga grzewcza	1.05 WC	23,8		0,03
5	Podłoga grzewcza	1.07 WC	52,0		0,12
6	Podłoga grzewcza	1.10 POM. BIUR._a	183,8		1,52

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI C.O. - Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. - Z RUR WIELOWARSTWOYCH PEX PROWADZONYCH W POSADZCE
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PODŁOGOWE - PRZEWODY Z RUR PE-RT
- T [°C] Φwym [W] — METKA POMIESZCZENIA
  T - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
  Q - PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE
- GRZEJNIK KANAŁOWY
- ZAWÓR KULOWY
- FILTR SIATKOWY
- ZAWÓR TRÓJDROGOWY
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
- ZAWÓR POWROTNY
- CO 1 — PION INSTALACJI C.O.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

projekt:	inwestor:
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01	**INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH** ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa
architektura:	faza:
PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 90/5-816 Opacz-Kolonia tel. 793 299 290	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
	kategoria budynku / rewizja: XVI / - ; skala: 1:50

zespół autorski:	specjalność	nr upr.	podpis
mgr inż. ADAM BARTOSIAK	SANITARNA	220/0186	
mgr inż. MATEUSZ BOROWICZ			
inż. NATALIA WÓJCIK			
inż. MACIEJ KRÓL			
KATARZYNA BRYLIŃSKA			
sprawdzający:			
mgr inż. ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI	SANITARNA	5540/166	

nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA- INSTALACJA C.O.
numer rysunku:	SW-PW-IS-CO-04
data:	rysował:
16.09.2022	N.W.