

Załącznik 1

Bilans powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kubatura	Wentylacja		Ilość powietrza			
				Kryterium	Wymagan a ilość pow.	System	Nawiew	System	Wywiew
	m²	m	m³	[-]	m³/h				

POZIOM -1

	KLATKA SCHODOWA	5,78	2,7	15,6	1	wym/h	15,61	WENTYLACJA POŚREDNIA		
-1.02	PRZEDSIONEK	3,83	2,7	10,3	1	wym/h	10,34	WENTYLACJA POŚREDNIA		
-1.03	POM. PORZĄDKOWE	2,59	2,7	7,0	3	wym/h	20,98	[NAWIEW Z HOLU]	W2	20
-1.04	POM. POMPY CIEPŁA	35,97	2,7	97,1	1	wym/h	97,12	[NAWIEW Z HOLU]	W2	100

PARTER

00.01	HOL	21,53	3	64,6	2	wym/h	129,18	[NAWIEZ HOL 00.11]]		W1	430
00.11	HOL 2-KONDYGNACYJNY	40,47	8	323,8	2	wym/h	647,52	N1	650	[WYWIEZ PRZEZ HOL 00.01]]	
00.02	SCHODY	13,9	3	41,7	[-]	[-]	[-]	WENTYLACJA POŚREDNIA			
00.03	SZACHT WINDOWY	2,87	3	8,6	[-]	[-]	[-]	GRAWITACJA			
00.04	KORYTARZ	15,6	3	46,8	1	wym/h	46,80	WENTYLACJA POŚREDNIA			
00.05	POM. SOCJALNE	9,04	3	27,1	2	wym/h	54,24	N1	60	W3	60
00.07	WC	4,65	3	14,0	50	m3/h/ miskę	50,00	[NAWIEW Z HOLU]		W4	50
00.08	POM. BIUROWE	15,22	3	45,7	30	m3/h/ osobę	60,00	N1	60	W1	60
00.09	SALA KONFERENCYJNA	35,11	3	105,3	30	m3/h/ osobę	300,00	N1	300	W1	300
00.10	SALA KONFERENCYJNA	36,02	3	108,1	30	m3/h/ osobę	210,00	N1	210	W1	210
00.12	SZAFA PRACOWNICZA	3,86	3	11,6	[-]	[-]	[-]	WENTYLACJA POŚREDNIA			

PIĘTRO +1

1.01	SCHODY	12,19	3	36,6	[-]	[-]	[-]	WENTYLACJA POŚREDNIA			
1.02	HOL	15,01	3	45,0	1	wym/h	45,03	WENTYLACJA POŚREDNIA			
	ZABUDOWA ANTRESOLI	21,08	3	63,2	1	wym/h	63,24	WENTYLACJA POŚREDNIA			
1.03	KORYTARZ	6,95	3	20,9	1	wym/h	20,85	WENTYLACJA POŚREDNIA			
1.04	PRZEDSIONEK	3,2	3	9,6	1	wym/h	9,60	N1	75	[WYWIEZ PRZEZ WC]	
	WC MĘSKI	3,77	3	11,3	25	m3/h/ pisuar	25,00	[NAWIEW PRZEDSIONKA]		[WYWIEZ PRZEZ WC]	
	WC MĘSKI	1,82	3	5,5	50	m3/h/ miskę	50,00	[NAWIEW PRZEDSIONKA]		W4	75
1.5	WC NPS	4,41	3	13,2	50	m3/h/ miskę	50,00	[NAWIEW Z HOLU]		W4	50
1.06	PRZEDSIONEK	4,64	3	13,9	1	wym/h	13,92	N1	50	[WYWIEZ PRZEZ WC]	
	WC DAMSKI	1,69	3	5,1	50	m3/h/ miskę	50,00	[NAWIEW PRZEDSIONKA]		W4	50
1.07	POM. BIUROWE	20,14	3	60,4	30	m3/h/ osobę	90,00	N1	90	W1	90
1.08	POM. BIUROWE	17,86	3	53,6	30	m3/h/ osobę	60,00	N1	60	W1	60
1.09	POM. BIUROWE	23,08	3	69,2	30	m3/h/ osobę	120,00	N1	120	W1	120
1.10	POM. BIUROWE	22,29	3	66,9	30	m3/h/ osobę	120,00	N1	120	W1	120

17951795

Centrala nawiewno-wywiewna:	N1	1795	W1	1390
Wywiew pom.technicznych:			W2	120
Wywiew pom.socjalnego:			W3	60
Wywiew wc:			W4	225

17951795