

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.23.2022.BK

Kartuzy, dnia 26.05.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo – Sulmin Etap II – odcinek od km 0+000 do 0+982 – budowa chodnika.** Nr postępowania ZDP.4.2201.23.2022.BK

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5mm o stopniu przekruszenia C 50/30 w miejsce projektowanego C 90/3?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia C 50/30.

Pytanie nr 2:

2. Czy w ramach budowy chodnika należy wykonać jakąkolwiek przebudowę sieci wodociągowej opisaną w opisie technicznym dokumentacji projektowej? Nadmienię, iż te roboty nie są wyszczególnione w OPZ załączonym do postępowania.

Odpowiedź nr 2:

Nie, sieć wodociągowa została wykonana w I etapie.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**