



 OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA
TYPU PB2 400W/H-G 1. ES-SYSTEM Z SZYBA OCHRONNĄ PRZECI-
1xHIT 400W Z LAMPĄ HALOGENOWĄ 1xDT150W, IP 65, KŁOSZ ALUM
DO ŚRODOWISK AGRESYWNYCH, WYSOKOŚĆ MONTAŻU h=7,6m

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA
 TYPU PB2 400N I. ES-SYSTEM Z SZYBĄ OCHRONNĄ PRZEZROCYSTĄ
 1xHIT 400W IP 65, KŁOSZ ALUMINIOWY
 DO ŚRODOWISK AGRESYWNYCH, WYSOKOŚĆ MONTAŻU h=7,8m

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA
TYPU TCW 215 2x36W, IP 66
2xT1-D 36W. F. PHILIPS

WYSOKOSC MONTAZU h=3,0m

OPRAWA OŚWIETLIWIOWA ZEWNĘTRZNA
RĘCZNA TYPU SL100 250W, IP65

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY IP65
h=6,5m

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYŃCZY IP65

PRZYCISK "ŚWIATŁO" W OBUDOWIE, IP65

DO ŚRODOWISK AGRESTYNYCH SZER. 400mm

DO ŚRODOWISK AGRESYWNICH SZER. 100mm
KORYTKO KABLOWE PCW K200
DO ŚRODOWISK AGRESYWNICH SZER. 200mm

☒ GN. WTYKOWE 1-FAZOWE 230V/16A

☒ ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH Z ZABEZPIECZENIAM
TYPU "ANDRYCHÓW" IP67 9M

~ 1-FAZOWY WYPUST ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CT \oplus CZUJNIK TEMPERATURY

mgr inż. Paweł Graczyk
Kierownik Al. Mokotowska 38/18

Upr. bud. Nr. 444/8283/9/86
Dz.U. Nr 8 poz. 46 §5 ust 1, 37,
§6 ust 1 §13-ust: 1 p. 4 i 5 d"

**ZATWIERDZONO
DO REALIZACJI**
zgodnie z klauzulą 5.2 FIDIC

Inż. Kontraktu
 Przedst. Wykonawcy
 Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci Elektroenergetycznych

WELBUD	Bogdan Trzecieśny	KALISZ, ul. Częstochowska 21	tel./fax (0-63) 656 49 98, kaliskim; fax 1 77 80 98
--------	-------------------	------------------------------	---

ZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WNEGO KOMPOSTOWANIA

NR LPR	inż. ANDRZEJ CZMOK 753763N	PROJ.	WYCH
--------	-------------------------------	-------	------

Opad	OPRAC.	tech. ROMAN JANIK	
	SPR.	mgr inż. BOGDAN KROKOSZ	05.2005

KEY S.A.	FAZA:	PW	NR RYS.:
Castek 7, 450 58	BRANZA:	ELEKTR.	K E 02

SKALA: 1:100 I L E U Z
E I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

Rzut przyziemia.
1 : 100

1 : 100