

Nasz znak: **GPI-ZPI.271.1.10.2021**

Nowy Targ, dnia 30 września 2021 r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Odbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Biała**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Zapytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane hydranty nadziemne? (ze stali kwasoodpornej/ocynk).

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia, że trzpień i kolumna hydrantu mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

4 października 2021r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

4 października 2021r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.10.2021.

