

**OFERENCI**

**TELEFONY:**

|  |              |
|--|--------------|
| Sekretariat  | 32 335 0 105 |
|  | 32 335 0 106 |
| Pogotowie Ciepłownicze                                     | 32 335 0 110 |
| Dział Sprzedaży i Marketingu                               | 32 335 0 118 |
| Sekcja ds. Auditingu Zewn.<br>i Efektywności Energetycznej | 32 335 0 190 |



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
Internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy:01397/2024

Nr dokumentu: 135/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 22.10.2024

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie *Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła realizowanego w ramach zadania "Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z Magazynem Ciepła w PEC- Gliwice Sp. z o.o."*** Nr postępowania DZ/1/3/2024

Zamawiający prosi o odpowiedź z dnia 21.10.2024 pismo 134/24/2024 - należy przyjąć parametry n0, a1 i a2 o wartościach jak niżej, które są ostateczne. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający postrzymuje zapisy pisma Modyfikacja SWZ KIO z dn. 09.10.2024 nr 127/24/2024

**6. „Wydajność wg. Solar Keymark n0=0,895; a1=3,325; a2=0,0108”**

W tym zakresie Zamawiający zmienia SIWZ i dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o parametrach  $n0 \geq 75,0\%$ ;  $a1 \leq 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;  $a2 \leq 0,020 \text{ W/m}^2\text{K}^2$ .

