



LEGENDA:

- - instalacja zimnej wody
- - instalacja ciepłej wody użytkowej

- instalację wodociagową projektuje się z rur polietylenowych,
- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociagowej, natomiast ciepła woda z zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o pojemności 40l,
- przewody wodociagowe prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w bruzdach ściennych w nurze osłonowej typu peszel,
- przewody wodociagowe izolować przeciwsłupniowo i termicznie,
- opomiarowanie zużycia wody za pośrednictwem istniejącego zestawu wodomierzowego w studni na terenie nieruchomości,
- baterie czepalne naścienne.

Parametry zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.:

- pojemność 40 litrów,
- napięcie 230 V,
- natężenie prądu 6,5 A,
- moc grzałki elektrycznej 1,5 kW

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl
	Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I HYDRANTOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).	
Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23	
Nazwa rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ	Rys. nr S-4
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia	Data Podpis
Projektant instalacje sanitarne	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej	07.01.2021r.
Sprawdzający instalacje sanitarne	mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER Upr. bud. nr POM/0283/PWBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	07.01.2021r.