

* falownik zabezpieczony przed wystąpieniem uszkodzeniowych prądów stałych; w przeciwnym przypadku zastosować wyłącznik różnocowoprądowy typu B 32A / 300mA*

Szczegóły instalacji wg. projektu warszatowego dostawcy systemu PV

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Niežywięć 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).		
Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI PV	Rys. nr E-5	
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant instalacje elektryczne	mgr inż. GRZEGORZ DUDZIAK Upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		07.01.2021r.
Sprawdzający instalacje elektryczne	mgr inż. MICHAŁ KOZIEŁ Upr. bud. nr SWK/0125/PBE/19 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		07.01.2021r.