



NAZWA ELEMENTU

- pełna dennica żelbetowa studni Ø1200 mm na chudym betonie
- króciec Ø25 mm ze stali ocynkowanej
- zawór odcinający żeliwny Ø20
- zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany typ EA Ø20 mm
- wodomierz JS Ø20
- przejście PE/stal - złączka GW Ø40x3/4"
- stopnie włazowe żeliwne
- właz żeliwny Ø600 mm
- rura wywiewna Ø110 mm (żel. lub PVC)
- plyta nadstudzienna żelbetowa Ø1200 mm
- kręgi żelbetowe fi 1200 mm izolowane 2 x
- redukcja Ø80mm - Ø25 mm

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Inwestor: Adres:			
	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY			
	Temat:			
	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAEICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).			
Adres:				
KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23				
Nazwa rysunku:		SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ - - INSTALACJA BYTOWA		
Rys. nr S-8				
Autorzy opracowania:		Imię i Nazwisko uprawnienia		
Data Podpis				
Projektant instalacje sanitarne		mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej		
07.01.2021r.				
Sprawdzający instalacje sanitarne		mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER Upr. bud. nr POM/0283/PWBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		
07.01.2021r.				