

NAZWA ELEMENTU

1. pełna dennica żelbetowa studni Ø1200 mm na chudym betonie
2. króciec Ø80 mm ze stali ocynkowanej
3. zawór odcinający żeliwny kołnierzowy Ø63
4. zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy typ EA Ø63 mm
5. wodomierz JS Ø63
6. przejście PE/stal
7. stopnie włazowe żeliwne
8. właz żeliwny Ø600 mm
9. rura wywiewna Ø110 mm (żel. lub PVC)
10. płyta nadstudzienna żelbetowa Ø1200 mm
11. kręgi żelbetowe fi 1200 mm izolowane 2 x [redacted]

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywięć 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).		
Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ - - INSTALACJA HYDRANTOWA	Rys. nr S-9	
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant instalacje sanitarne	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej		07.01.2021r.
Sprawdzający instalacje sanitarne	mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER Upr. bud. nr POM/0283/PWBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		07.01.2021r.