



Proj. rozłącznik bezpiecznikowy R303 D02 gL40A
wpięcie instalacji PV /oddzielne opracowanie/

Proj. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T1+T2 8,0kA
+S303 C63A /oddzielne opracowanie/

Istn. układ pomiarowy do wymiany
na dwukierunkowy przez Enea Operator
/oddzielne opracowanie/

Proj. rozłącznik bezpiecznikowy R303 D02 gL35A
zasilanie rozdzielnicy "RP"

SIEĆ TYPU TN-S

WIDOK ROZBUDOWY ROZDZIELNICY "RG+TL"			
OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: -----	
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.	
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: E-5	
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19 <small>w spec. elektrycznej bez ograniczeń</small>	ELEKTRYCZNA	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Rydygiera 2A; 86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

BU