



Uwagi:

- Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wykonać odkrytki istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej w miejscach wpięcia projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej w celu weryfikacji rzeczywistych rzędnych posadowienia. W przypadku istotnych rozbieżności należy powiadomić projektanta w celu ustalenia rozwiązania projektowego.
- W przypadku braku precyzyjnych danych, zagłębienie istniejącej infrastruktury podziemnej określono orientacyjnie (przyjmując głębokości normatywne). Wszystkie wymiary, rzędne, odległości (w szczególności w odniesieniu do infrastruktury istniejącej) należy zweryfikować na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w niniejszym projekcie.
- Profil należy traktować jako rysunek pomocniczy i należy go czytać łącznie z planem zagospodarowania terenu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, pierwszeństwo ma plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych.

Jednostka projektowa		Zamawiający /Inwestor		
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWO INŻYNIERSKA</div> <div>ul. Różana 5/1 55-200 Olawa</div>		<div>Gmina Domaniów</div> <div>Domaniów 56</div> <div>55-216 Domaniów</div>		
nazwa zadania		tytuł rysunku		
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów		Profile podłużne przykanalików kanalizacji deszczowej		
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Tomasz Kułakowski	sanitarna	projektant	131/DOŚ/15	
branża		data		nr rysunku
drogowa/sanitarna/elektryczna		X 2023		IS.03