

Znak sprawy: NSZ.26.P46.2022.RP

Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę
stabilizatorów i naczyń wzbiorczych
PN/46/2022/D

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Zadanie nr 2 - Naczynia NG 6 bar nie są już produkowane. zamiennikiem za nie są naczynia N25 na 4 bary. Proszę o informację czy naczynie na 4 bary wystarczy, czy muszą być na wyższe ciśnienie, np. S25 10 bar?

Odpowiedź:

Tak, naczynie oznaczone PN4, PS=4.0 bar jest wystarczające.

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 24.06.2022 r.