




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 001606/20

Nr dokumentu: DZ/114/2020

Wasz Znak:

Data: 24.02.2020r

**Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont kotła WR-25 nr 1.**

**Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:**

1. Prosimy o podanie Ilość węzownic do wykonania w II ciągu (czy jest to 2 x 76 szt.) i III ciągu 2. Prosimy o informacje czy elementy zawieszonych na ścianach podlegają wymianie?

**Odpowiedź: ad. 1 W II ciągu jest zabudowanych 76 szt. węzownic Ø 38, a III ciągu 23 szt. na stronę węzownic Ø 38 ad 2. Jeżeli elementy zawieszonych na ścianach pozostaną w kotle i po demontażu i weryfikacji będą w dobrym stanie to nie ma konieczności ich wymieniać. Jednakże Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie tych elementów z gwarancji. Jeżeli Wykonawca będzie miał wątpliwości co do żywotności zawieszonych na ścianach w całym okresie udzielonej gwarancji to należy je wymienić.**

**PREZES TARZĄDU  
D Y R E K T O R  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**  
*Rudolf Wieruszowski*

Grzegorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108  
Renata Uramowska-Slusznik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ, ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN