

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej oraz rozbudowę systemu segregacji odpadów” prowadzonym przez Nowa Ruda działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 17.02.2022 r. proszę o informację na jakim etapie postępowania będą wymagane dokumenty nawierzchni.

Proszę również o wyjaśnienie w zakresie przedmiaru. Pozycja 1.2.2 oraz 1.2.3 obie dotyczą dodatku za każde dalsze 5 cm głębokości koryta z krotnością=5. Czy faktycznie należy tą pozycję wycenić dwukrotnie czy jest omyłkowe zdublowanie pozycji?

### **Odpowiedź:**

Ad1. Dokumenty dotyczące nawierzchni sportowej będą wymagane dopiero na etapie realizacji zadania.

Ad2. W rysunkach dokumentacji projektowej w przekroju przez powierzchnie nawierzchni boiska pokazane są grubości podbudowy, z tego rysunku wynika że grubość wszystkich warstw podbudowy wynosi 50cm, w przedmiarze wystąpiła omyłka dotycząca krotności profilowania i zdublowania pozycji. Krotność w poz. 1.2.2 powinna wynosić 6 a pozycja 1.2.3 w tym przypadku nie powinna być brana pod uwagę.