



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7918/OG/OTI/2022 **z dnia: 2022-09-28**

Zadanie: Przebudowa sieci gazowej

Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny

Miejscowość: Pruszcz Gdański (gm. m. Pruszcz Gdański)

Adres: ul. Miłosza, Malinowskiego, Komara

Obiekt: Gazociąg, Przyłącze

Charakterystyka obiektu:

Ciśnienie: ś/c

Średnica gazociągu: dn 63 PE

Przyłącza: dn 32/25 PE; 3 szt.

Numer warunków: 16610/BR/OTI/2021/WT

Projektant: Maja Kos, upr. nr: POM/0044/PWBS/16

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdański Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

7918/OG/OTI/2022

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
8. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
9. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
10. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.
11. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
12. Inwentaryzację powykonawczą (w formie papierowej i elektronicznej) przebudowanej sieci gazowej przekazać do PSG sp. z o.o. /Gazownia, niezwłocznie po jej wykonaniu.
13. Przebudowaną sieć gazową należy zgłosić do odbioru do PSG sp. z o.o. Dokumentację odbiorową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Procedurą realizacji inwestycji i remontów w PSG sp. z o.o.
14. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć: Dokumentację odbiorową w tym również 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej właściwym dla lokalizacji wyłączonej z użytkowania sieci gazowej.
15. W celu wykonania czynności odbiorowych Inwestor przed przystąpieniem do budowy gazociągu zleci pisemnie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynności odbiorowe Inwestor zostanie obciążony na podstawie obowiązującego w PSG (na dzień dokonania odbioru) Cennika Usług Pozataryfowych.
16. Włączenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociągów wykona właściwa terytorialnie Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia - usługi płatna przez Inwestora lub Wykonawcę na podstawie obmiaru powykonawczego.
17. Wzory wymaganych dokumentów oraz wszelkie ustalenia związane z odbiorami poszczególnych etapów robót, należy ustalić z przedstawicielem właściwej terytorialnie Gazowni podczas przekazania placu budowy.
18. Sposób włączenia i wykaz materiałów włączeniowych należy ustalić z Gazownią w Pruszcze Gdańskim przed przystąpieniem do przebudowy.

Otrzymują:

Pieczętka i podpis:

1. Projektant
2. a/a



























KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Natalia Zwolińska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

7918/OG/OTI/2022

LEGENDA:

-  Proj. krawężnik
-  Proj. opór betonowy
-  Proj. krawężnik najazdowy
-  Proj. obrzeże betonowe
-  Proj. kanał deszczowy
-  Proj. wpust uliczny
-  Proj. słup oświetleniowy
-  Proj. kabel oświetleniowy
-  Proj. wodociąg
-  Proj. studnia SKR-1
-  Proj. kanał technologiczny KTp
-  Proj. kanał technologiczny KTp
-  Proj. przełożenia sieci
-  Proj. przełożenia kanalizacji
-  Proj. punkt dostępowy
-  Drzewo do wycinki
-  Proj. sieć gazowa
-  Proj. przyłącze gazowe
-  Proj. rura osłonowa
-  Istn. sieć gazowa do likwidacji
-  Drzewo do wycinki
-  Proj. chodnik z płytek betonowych
-  Proj. jezdnia z kostki betonowej TT, szarej
-  Proj. zjazdy z kostki betonowej TT, grafitowej
-  Proj. opaska z kostki betonowej
-  Proj. zieleni

UZGODNIENIE

data 28.02.2022 nr 9818/04/07/2022

Pismo nr z dn.

..... stanowi załącznik do dokumentacji

..... Starszy Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

..... imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

Natalia Zwolińska

DROGADO
Tomasz Ślusarz

ul. Władysława IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa projektu:

**BUDOWA ULIC MIŁOSZA, MALINOWSKIEGO
I CZEŚCI KOMARA W PRUSZCZU GDAŃSKIM**

Nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża:

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

Stadium:

Projekt budowlany

Podpis:

1:500

Projektant:

mgr inż. Maja Kos

Upr. nr:

POM/0044/PWBS/16

Spec:

instalacyjna

Sprawdzający:

mgr inż. Agata Stegenda

Upr. nr:

POM/0010/PWBS/17

Spec:

instalacyjna

Data:

04.2022

Nr rys.

2.1