

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przetarg nr NR 4/NTSI/2023 pn. „Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni – Specjalna Strefa Ekonomiczna”.

Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Czy w wycenie dla zakresu prac z branży elektrycznej i AKPiA należy uwzględnić układ kompensacji mocy biernej ?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją przedstawioną w dniu wczorajszym (Pytania i odpowiedzi z dnia 18.04.2023 r.) w pkt 12, Zamawiający informował:

„..... zastosowane urządzenia i odbiorniki elektryczne powinny być skompensowane zarówno w kierunku produkcji jak i poboru mocy biernej, tak aby Zamawiający nie ponosił kosztów przekroczeń parametrów mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktywnego kompensatora mocy biernej który zapewni właściwe wymagane parametry poboru energii elektrycznej na obiekcie”.

Zgodnie z powyższym dla zakresu prac z branży elektrycznej i AKPiA należy uwzględnić układ kompensacji mocy biernej.