


CSP

POLON 4200

PETLA NR 2

PETLA NR 1




LINIE
SYGNAŁOWE

LINIA 1

LINIA 2

LINIA 3



WYKAZ SYMBOLI

	CENTRALA SYGNALIZACJA POŻARU POLON 4200
	CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC DOK406
	CZUJKA TERMICZNA Z IZOLATOREM ZWARC DOT406
	ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY EKSA401
	ROD 4001
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAA7
	Kabel TriNetSiew 1x2x0.8
	Kabel HDGs 2x1

SPOSÓB ADRESOWANIA ELEMENTÓW



TEMAT:

Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - wykonanie szybu windowego wraz z przebudowa pomieszczeń rozdzielni posilków na parterze i I piętrze.

- wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana stolarki drzwiowej w korytarze I piętra.

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów oraz wymiana wykładzin podłogowych w salach chorych

- przebudowa części pomieszczeń II piętra z wymiana stolarki drzwiowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA

Lokalizacja	Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, Pawilon nr 20 ul. Skarszewska 7, Staregrod Gdański, dz. 3/13 odb. 4	SSP-1
Treść rysunku	System Sygnalizacji pożaru - Schemat Blokowy	1:100
Opracował:	mgr inż. Tomasz Chmił	
Projektował:	mgr inż. Dominik Kubiński POM/0007/POOE/09; SITP D-1663/18	
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Kozłowski 3508/Gd/88	
SIERPIEŃ 2019r.		PB PW